

Техническое задание
на поставку кабеля ВВГ 2х16
для ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье»

Материал жил: медь;
Токопроводящая жила: медная многопроволочная, круглой формы;
Материал изоляции: ПВХ;
Материал оболочки: ПВХ;
Количество жил; 2;
Сечение жил: 16 мм²;
Номинальная частота: 50 Гц;
Номинальное переменное напряжение: 0.66 кВ;
Количество: 1 060 метров;
Допустимый толеранс по количеству: ± 10 %;
Срок службы кабеля: не менее 30 лет;
Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет;
Состояние: новое;
Год производства: 2025 год.